Согласовано:
Председатель Безенчукской районной общественной организации Самарской областной организации «Всероссийское общество инвалидов»
_____ Г.Н. Салей

Утверждаю:
Директор ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области
_____ Г.И.Полкунова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта для маломобильных граждан
№ 1

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта **государственное бюджетное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа ж.-д.ст.Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области**

1.1 Адрес объекта **446245, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, ст.Звезда, ул. Кооперативная, д.2**

1.2 Сведения о размещении объекта:

-**отдельно стоящее здание** **2** этажа, **1884,1 кв.м.**

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да): **0,62 га.**

1.4 Год постройки здания **1974г.,** последнего капитального ремонта **0 г.**

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего*__, **капитального 2017-2018**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта **государственное бюджетное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа ж.-д.ст.Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области (ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда)**

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) **446245, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, ж.д.ст.Звезда, ул.Кооперативная, д.2**

1.8 Основание для пользования объектом (**оперативное управление,** аренда, собственность)

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10 Территориальная принадлежность *(федеральная,* региональная, ***муниципальная)***

1.11 Вышестоящая организация *(наименование)* **министерство образования и науки Самарской области.**

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты **443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности *(здравоохранение,* ***образование,*** *социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: **начальное общее образование; общее образование; среднее общее образование**

2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте,** с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, **на дому, дистанционно**)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети,** взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,* ***нарушениями умственного развития.***

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **200 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного городского пассажирского транспорта к объекту- **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые****; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* ***нет***

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть****, нет* ***(бордюрный камень)***

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет***

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4.	с нарушениями зрения	**ДУ**
5.	с нарушениями слуха	**ДУ**
6.	С нарушениями умственного развития	**А**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (О,Г,У)**
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (Г,У,О);**

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,У); ВНД (К,С,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(У,);
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,У);
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(У);
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект ВНД(К,С), ДЧ-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, реконструкция
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, реконструкция
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, реконструкция
8	**Все зоны и участки**	Капитальный ремонт, реконструкция

* - указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ **в рамках исполнения муниципальной, областной программы**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **Создание условий по доступности отдельных зон, помещений, территории здания для инвалидов и маломобильных граждан**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с общественной организацией инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта **РФ дата** _____ _____ _____.

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда

_____/Г.И. Полкунова/
подпись Ф. И.О.
17 августа 2016 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _б/н_ от «__17__»__августа___2016___г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа ж.-д. ст. Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области (ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда)
(полное юридическое наименование объекта)

446245,Самарская область,Безенчукский р-он, ул. Кооперативная д.2 т. 39-3-28 Полкунова Галина Ильинична- директор
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта ст. Звезда, Безенчукский р-он, Самарской области

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области, полномочия Министерства реализуются Юго-Западным управлением Министерства образования и науки Самарской области; г. Чапаевск,ул. Железнодорожная,д.39-а

3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 200чел./ 230чел.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее 2-х этажное здание на 230 учащихся. Стены из кирпича, перекрытия из железобетонных плит, лестницы из сборного железобетона.
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 6 входов (1-основных;5-эвакуационных)

8. Год постройки 1974 год

9. Год последней реконструкции реконструкция здания не производилась

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	**нет**		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	нет		
Наличие переходов на пути следования от остановки	Есть		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	Нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	Нет
		с подъемником	Нет
Тактильные указатели	нет	Съезды с уклоном более 10%	Нет
Перепады высоты на пути движения	более 4 см		
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	Нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	Нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Нормативные доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	**≥ 1,2 м**	**1,44м**	К, О		
	Информация об объекте	**наличие**	+	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, бетовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	**≤ 0,025 м**	**0,035м**	К, С, О	**рекострукция**	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	**≥ 0,05 м**	0,15	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	**≥ 0,8 м**	-	С	**создать**	
	Ширина тактильной полосы	**0,5-0,6 м**	-	С	**создать**	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	**наличие**	+	К, О, С		

Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	**≥2,0 м**	**1,36м**	К	**реконструкция**
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	**≥ 1,2 м** **не менее 2,0 х 1,8 м**		К	
Указатели направления движения	**наличие**	-	К, Г	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	**наличие**	-	С	**создать**
Места отдыха	**наличие**	-	К, О	**создать**
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				
Расстояние до входа в здание	**≤ 50 м**	**40м**	К, О	
Количество машино-мест для инвалидов	**≥ 10% (не менее 1 места)**	-	К	**создать**
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	**наличие**	-	К	Выполнить разметку парковочных мест и обозначение спецзнаками на горизонтальной поверхности стоянки
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	**6 х 3,6 м**	-	К	**создать**
Съезд с тротуара на проезжую часть:		**нет**		

Угол уклона	**≤ 1:12**		К
Ширина	**≥ 1,0 м**		К
Высота бортового камня	**≤ 0,015 м**		К
Открытая лестница		**нет**	
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	**≥ 1,35 м**		О, С
Марш лестницы	**3-12 ступеней**		О, С
Высота подступенка	**0,12 - 0,15 м**		О, С
Ширина проступей	**0,35 – 0,4 м**		О, С
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	**наличие**		О, С
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	**наличие**		С
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С
Расстояние между поручнями	**≥ 1,0 м**		О, С
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**		О, С
- поручни на высоте	**0,85 – 0,92 м**		О, С
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	**≥ 0,8 – 0,9 м**		С
Пандус на рельефе		**нет**	
Высота подъема одного марша	**≤ 0,8 м**		К

Уклон	≤ 8 %	К
Поручни с двух сторон:	наличие	К, О
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	К
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	К, О
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	К, О
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 м	К, О
Длина марша пандуса	≤ 9 м	К, О
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	К, О
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	К, О
Разворотные площадки:		
- верхнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	К
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 х 1,5 м	К
- нижнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	К
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	К, О
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	К, О

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) центральный вход

№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,	Примечание

БТИ					ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	**м**	**0,56м**			
	Габариты площадки: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м и.ли 1, 5 х 1,85 м**	**5,5х2,03м**	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	**наличие**	-	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	+	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	**1-2%**	**2%**	К, О, С		
	Навес	**наличие**	+	К, О		
	Водоотвод	**наличие**	-	К, О, С	установка	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**	-	К	установка	
	Информация об объекте	**наличие**	+	Г		
	Лестница наружная	**наличие**	+			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	+	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	–	С	**создать**	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	-	С	**создать**	

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	-	О, С	**создать**	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	**наличие**	-	О, С	**установить**	
Поручни с двух сторон	**наличие**	-	О, С	**установить**	
- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	-	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	-	О, С		
Поручни округлого сечения	**0,04 – 0,06 м**	-	О, С	установить	
Пандус наружний	**наличие**	**нет**		**создать**	**В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001.**
Ширина марша	**≥ 1,0 м**	-	К		
Уклон	**≤ 8%**	-	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	-	К, О		
Разворотные площадки:		-			
- при въезде на пандус	**≥ 1,5 х 1,5 м**	-	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	**≥ 1,5 х 1,5 м**	-	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**	-	К		
Поручни с двух сторон:	**наличие**	-	К, О		
- расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**	-	К, О		

- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0.85 – 0.95 м		К, О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	К, О	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	
Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	установить
Тамбур				
Габариты: глубина Х ширина	≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м	-	К	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	(Р)	К, О	
- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	0,91м	К, О	реконструкция
- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	0,025м	К	реконструкция

2.1 ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) запасной центральный выход

2	3	4	5	6	7
Крыльцо или входная площадка					
Высота площадки	м	0,56м			

Габариты площадки: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м**	**5,5х2,03м**	К	
Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**	-	К	
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	**наличие**		К, О, С	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**		К, О, С	
Поперечный уклон в пределах	**1-2%**	**2%**	К, О, С	
Навес	**наличие**	+	К, О	
Водоотвод	**наличие**	-	К, О, С	установка
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**	-	К	установка
Информация об объекте	**наличие**	+	У	
Лестница наружная	**наличие**	+		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	+	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	–	С	**создать**

Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	-	С	**создать**
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0.02 м	**наличие**	-	О, С	**создать**
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	**наличие**	-	О, С	**установить**
Поручни с двух сторон	**наличие**	-	О, С	**установить**
- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	-	О, С	**установить**
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	-	О, С	**установить**
Поручни округлого сечения	**0,04 – 0,06 м**	-	О, С	**установить**
Пандус наружный	**наличие**	**нет**		
Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К	
Уклон	**≤ 8%**		К	
Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**		К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0.05 м	**наличие**		К, О	

Разворотные площадки:			
- при въезде на пандус	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К
-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К
Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О
- расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**		К, О
- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**		К
- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		К, О
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**		К, О
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**		К, О
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	**нет**	К
Звуковой маяк у входа	**наличие**	**нет**	С

Тамбур		нет	
Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м**	-	К
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**	-	К, О
- ширина дверного проема в свету	**≥ 1,2 м**	-	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	**≤ 0,014 м**	-	К

2.2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) запасной выход левого крыла

Крыльцо или входная площадка			
Высота площадки	**м**	**0,64м**	
Габариты площадки: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м**	**5,5х2,04**	К
Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**		К
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	**наличие**		К, О, С

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	–	К, О, С	
Поперечный уклон в пределах	**1-2%**	**2%**	К, О, С	
Навес	**наличие**	+	К, О	
Водоотвод	**наличие**	-	К, О, С	**установить**
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**	-	К	
Информация об объекте	**наличие**	-	Т	
Лестница наружная	**наличие**	+		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	+	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	-	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	-	О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать	**наличие**	-	О, С	

разделительные поручни			
Поручни с двух сторон	**наличие**	-	О, С
- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	-	О, С
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	-	О, С
Поручни округлого сечения	**0,04 – 0,06 м**	-	О, С
Пандус наружний	**наличие**	**нет**	
Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К
Уклон	**≤ 8%**		К
Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**		К
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	-	К, О
Разворотные площадки:			
- при въезде на пандус	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К

-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К
-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К
Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О
- расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**		К, О
- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**		К
- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		К, О
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**		К, О
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**		К, О
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	-	К
Звуковой маяк у входа	**наличие**	**нет**	С
Тамбур		**нет**	
Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м**		К

Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**	**(Р)**	К, О
- ширина дверного проема в свету	**≥ 1,2 м**		К, О
- высота порога наружного, внутреннего	**≤ 0,014 м**	-	К

2.3. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) запасной выход правого крыла

Крыльцо или входная площадка

Высота площадки	**м**	**0,70**	
Габариты площадки: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м**	**3,08х2,10**	К
Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**		К
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	**наличие**	–	К, О, С
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	+	К, О, С
Поперечный уклон в пределах	**1-2%**	**2%**	К, О, С
Навес	**наличие**	+	К, О

Водоотвод	**наличие**	-	К, О, С	**установить**
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**	-	К	
Информация об объекте	**наличие**	-	Г	
Лестница наружная	**наличие**	+	-	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	+	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	-	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	-	О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	**наличие**	-	О, С	
Поручни с двух сторон	**наличие**	-	О, С	
- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	-	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	-	О, С	

Поручни округлого сечения	**0,04 – 0,06 м**	-	О, С
Пандус наружний	**наличие**	**пст**	
Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К
Уклон	**≤ 8%**		К
Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**		К
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0.05 м	**наличие**		К, О
Разворотные площадки:			
- при въезде на пандус	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К
-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К
Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О
- расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**		К, О

- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**		К	
- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		К, О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**		К, О	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**		К, О	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	-	К	
Звуковой маяк у входа	**наличие**	-	С	
Тамбур		**нет**		
Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м**		К	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**		К, О	
- ширина дверного проема в свету	**≥ 1,2 м**		К, О	**реконструкция**
- высота порога наружного, внутреннего	**≤ 0,014 м**		К	**реконструкция**

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		**нет**			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	-	С		
	Поручни с двух сторон	**наличие**	-	О, С		
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	-	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0.02 м	**наличие**	-	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		**нет**			
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К		
	Уклон	**≤ 8%**		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0.05 м	**наличие**		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**		К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		О		

- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**		К	
Пандус переносной	**наличие**	**нет**	К	
Подъемник для инвалидов:		нет		
- стационарный	**наличие**	-	К	
- мобильный	**наличие**	-	К	
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	**≥ 1,2 м**	**1,45м**	К	
Разворотные площадки	**≥ 1,5 х 1,5 м**	**2,7х1,26м**	К	
Указатели направления движения, входа, выхода	**наличие**	+	К, Г	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	**наличие**	+	К, Г	
Речевые информаторы и маяки	**наличие**	-	С	**установить**
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	**наличие**	-	Г	**установить**
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	-	Г	**установить**
Тактильная схема	**наличие**	-	С	**установить**
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	**наличие**	-	К, О, С, Г	
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	**≥ 1 на этаж**		О	
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	**≥ 1 на этаж**		К	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	**≤ 0,1 м**	нет	С	

Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	**0,6 м**		С	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		**нет**		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С	
Контрастная маркировка	**наличие**		С	
Поручни с двух сторон на лестнице	**наличие**		О	
- горизонтальные завершения поручней	**наличие**		О	
Пандус внутренний на этаже		**нет**		
Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К	
Уклон	**≤ 8 %**		К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К	
Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К	
Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О	
- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**		К	
- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		О	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)				
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	-	С	**создать**
Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	-	С	**создать**
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	-	О, С	**создать**

Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**	+	О, С	**установить**	**Установить поручни со 2-ой стороны**
- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	**0,95м**	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	-	О, С	**установить**	
- указатели номера этажа на поручне тактильные	**наличие**	-	С	**установить**	
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
Лифт пассажирский и грузовой	**наличие**	-			
Кабина:					
- габариты (глубина х ширина)	**≥ 1,5 х 1,7 м**		К		
- ширина дверного проема	**≥ 0,95 м**		К		
- Поручни	**наличие**		О		
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	**наличие**	-	Г, С		
Знак доступности	**наличие**	-	К	**установить**	
Указатели номера этажа напротив лифта	**наличие**	-			

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	**0,8 – 1,1 м**		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**≥ 1,5 м**		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	**≥ 0,9 м**	**0,9м**	К		
	Высота порога	**≤ 0,025 м**	-	К		
	Информация тактильная	**наличие**	-	С	**установить**	
	Информация визуальная контрастная:	**наличие**	-	К, О, С, Г	**установить**	
	- размещение на высоте	**≤ 1,8 м**		К		
	-высота прописных букв	**≥ 0,025 м**		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	**≥ 1,2 м**		О		
	Зона для кресла-коляски	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	**0,6-0,8 м**		К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	**≥ 1,2 м**		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	**0,8 - 1,1 м**		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					

Ширина х глубина	≥ 1,6 х 1,8 м	К
Место для сидения	наличие	О
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	О
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин		
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)	-	
Доля мест для колясочников	≥ 2 %	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	К
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	Г
Вкладка при необходимости описания нескольких залов		
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	К

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Сапузел для инвалидов	наличие	нет		создать	
	Знак доступности помещения	наличие	-	К	создать	
	Тактильная маркировка сапузла	наличие	-	С	создать	

Ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**	0,9м	К, О	
Открывание дверей	**наружное**	+		
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**0,3 м**	-	С	**создать**
Количество кабинок	**≥ 1 шт.**	2	К, О	
• ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**		К, О	
• габариты (минимальные глубина Х ширина)	**≥ 1,8 х 1,65 м**	08,х0,6	К	
- опорные поручни	**наличие**	-	К, О	
в т.ч. откидные	**наличие**	-	К	
- знак доступности кабины (при необходимости)	**наличие**	-	К	
Размеры универсальной кабины	**≥ 2,2 х 2,25 м**	-		
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	**≥ 0,75 м**	-	К	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	-	О	
Знак доступности кабины на высоте	**1,35 м**	-	К, О	
Раковина: с опорным поручнем	**наличие**	-	К, О	установить
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	**≥ 1,30 х 0,85 м**	-	К	
- высота раковины с опорным поручнем	**0,75 – 0,85 м наличие**	-	К, О	
Писсуар располагать на высоте от пола	**≤ 0,4 м или вертикальной формы**	0,6м	К	
Габариты подлопа (трапа)	**≤ 0,9 х 1,5 м**	-	К, О	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина х	**≤ 0,48 х 0,85 м**	-	К, О	

длина						
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**30 см**	-		С		
Оборудование системой тревожной сигнализацией	**наличие**			К, О, С		

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	**наличие**	+	К, О, Г, С		
	Надписи:	**наличие**	+	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	**≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м**	**1,83м**	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	**0,025м**	К, О, Г, С	**замена**	
	освещенность	**наличие**	+	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	**наличие**	**нет**	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	**1,3 – 1,4 м**	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**		К, О, Г, С	**замена**	
	освещенность	**наличие**		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о	**наличие**	**нет**	С	**создать**	

предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю				
высота размещения	**1,3 – 1,4 м**		С	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	**наличие**		С	**установить**
на кнопках управления лифта	**наличие**		С	
на кабинах санитарно-бытовых помещений	**наличие**		С	**установить**
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	**Наличие (не менее 1шт)**	-	Г	**установить**
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	**Наличие (не менее 1шт)**	-	С, Г	**установить**
Таксофоны с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	**наличие**	-	К	**установить**
Речевые информаторы и маяки	**наличие**	-	С	**установить**
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	**наличие**	-	С	**установить**
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	**наличие**	-	Г, С	**установить**
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	-	К, С, О, Г	**установить**

7. ВЫВОДЫ

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту. Выполнить понижение бордюров и бортовых камней в местах, примыкающим к путям пешеходного движения до 0,025м, в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001(актуализированная редакция). Создать тактильные направляющие на покрытии пешеходных путей, выполняющую предупредительную функцию, на расстоянии 0,8м до объекта, шириной

0,5-0,6м. Создать ограждение. бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара. На автостоянке создать места для инвалидов, обозначить специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублировать знаком на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5м.

Входная группа. Установить водоотвод и контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету. Создать рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверху и внизу шириной 0,6м, создать контрастную маркировку крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02м, установить разделительные поручни. Установить поручни с двух сторон. Выполнить устройство пандуса центрального входа в приемный покой стационара в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. Установить звуковой маяк у входа. Реконструировать ширину дверного проема в свету не менее 1,2м, и высоту порога наружного, внутреннего не более 0,014м.

Пути движения на объекте. Установить речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации; установить аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильную схему. Создать бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02м. Установить опорный поручень лестницы со второй стороны высотой 0,95м с горизонтальным завершением 0,3м.

Зона оказания услуги. Установить тактильную информацию и информацию визуальную контрастную, разместить на высоте не более 1,8м, высота прописных букв не менее 0,025м.

Санитарно-бытовые помещения. Выполнить приспособление санитарно-бытового помещения для доступа инвалидов в соответствии с требованиями СниП 35-01-2001, с установкой опорных поручней раковины, унитаза, зоной для кресла -коляски рядом с унитазом. Установить крючки для костылей на высоте 120см с выступом 12см, писсуар располагать на высоте не более 0,4м (или вертикальной формы) от пола. Кабину оборудовать системой тревожной сигнализации с выводом звуковой (световой) сигнализации на пост дежурного.

Средства информации и телекоммуникации. Установить тактильные средства информации цифрами и буквами по Брайлю. Заменить высоту прописных букв в информации о предоставлении услуг на высоту 0,075м. Установить текстовые средства связи с «бегущей строкой», световые текстовые табло для вывода оперативной информации. Установить речевые информаторы и маяки, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

Председатель Безенчукской районной общественной организации Самарской области организации Всероссийское общество инвалидов

подпись Салей Т.Н./
Ф.И.О.

Утверждаю:
Директор ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Звезда
подпись Полкунова Г.И./
Ф.И.О.
_____ 20___ г.

Приложения

1.

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)